



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.NL.OC002/2.Н.00464

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Грасс Вэлли РУС».

Адрес: 115114, РОССИЯ, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22.

ОГРН: 1047796785805. Телефон: +74957870655, факс: +74957870655.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Belden Wire & Cable B.V».

Адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Edisonstraat 9, 5928 Venlo.

Телефон: +74957870655, факс: +74957870655.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели симметричной парной скрутки («витая пара»), не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, с медными жилами, диаметром от 3 до 28 мм, общим количеством от 1 до 32 пар, в изоляции из полиэтилена, в защитной оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSOH), на номинальное напряжение до 1000 В, торговой марки «Belden», типов, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 000800), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

35 7000

код ТН ВЭД

8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 раздел 4, раздел 5, пункты 5.3, 5.5, 5.6, 5.7. таблица 2, согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 000801). Класс пожарной опасности кабельных изделий — ПЗ.8.1.2.1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № АПБ-310/04-2016 от 27.04.2016 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.NL.001.OC.05.00129 от 01.03.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2016 по 26.04.2019

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

000799



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.NL.OC002/2.Н.00464

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 7000 8544 49	Кабели симметричной парной скрутки («витая пара»), не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, с медными жилами, диаметром от 3 до 28 мм, общим количеством от 1 до 32 пар, в изоляции из полиэтилена, в защитной оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSOH), на номинальное напряжение до 1000 В, торговой марки «Belden», типов:	Техническая документация изготовителя
	- аудио-видео кабель, типов 70030CH, 70031CH, 70032CH, 70033CH, 70034CH, 70035CH, 70036CH, 70037CH, 70040CH, 70041CH, 70042CH, 70043CH, 70044CH, 70045CH, 70046CH, 70047CH, 70048CH, 70049CH, 70051CH, 70052CH, 70053CH, 70054CH, 70055CH, 70056CH, 70057CH, 70058CH, 70059CH, 70060CH, 70061CH, 70063CH, 70064CH, 70065CH, 70066CH, 1512ECH, 1514ECH, 1515ECH, 1516ECH, 1517ECH, 1518ECH, 1519ECH, 8471NH, 8762NH; - кабель «Datacom», типов: 1633NHC, 2425D, 1885ENC.	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Д.Л. Голубева

000800



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.NL.OS002/2.Н.00464

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-3-24-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория С) – ПРГПЗ.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2
ГОСТ ИЕС 60754-1-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении - ПКА1
ГОСТ ИЕС 60754-2-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Д.Л. Голубева

000801