

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

С-HU.ПБ68.B.02777

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019222

Общество с ограниченной ответственностью «Грасс Вэлли РУС».

Адрес: 115114, РОССИЯ, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр 22.

ОГРН: 1047796785805. Телефон: +74957870655, факс: +74957870655. E-mail: info@belden.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Belden Dunakabel Kft.

Адрес: ВЕНГРИЯ, 1116 Budapest, Hengermalom ut 43, Hungary.

Телефон: +3612061987, факс: +3612061986, e-mail: beldenhu.Duna@belden.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели телекоммуникационные с 8 медными жилами, сечением от 0,2 до 0,26 мм², с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из безгалогенной композиции, на номинальное напряжение переменного тока 12 В, постоянного тока 72 В, частотой от 100 МГц до 1500 МГц, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: 1583ENH; 1633ENH; 1633ENS; 1667ENH; 1668ENH; 1868ENH; 7965ENH; 7812ENH; 7860ENH; 7860NBH; 7860ENS; 2424D; 4824; 1683ENH; 1685ENH; 10GXE00; 10GXE01; 10GXE02; 1885ENH; 1887ENH; 1888ENH; 1886ENH; 1889ENH; 10GXE03; 10GX24; 10GB24; не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: 10GXE91; 10GXE92; 10GXE93; 1885ENC; 1887ENC; 1888ENC; 1890ENC; 1886ENC; 1889ENC; 1633NHC; 2425D; 7860NBC, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 27.32.13.150

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, N 301-ФЗ от 03.07.2016). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5 пункты 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, таблица 2, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0016170). Класс пожарной опасности согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № 0016171).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-335/08-2017 от 28.08.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.RU.001.ОС.07.СМК.00271 от 22.06.2017 г., выдан ОС СМ ООО «Независимая Европейская Сертификация», рег. № СДС.НПС.001.ОС.01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

30.08.2017

по

29.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-HU.ПБ68.В.02777
(обязательная сертификация)

№ **0016170**

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-2-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 для кабелей марок: 1583ENH; 1633ENH; 1633ENS; 1667ENH; 1668ENH; 1868ENH; 7965ENH; 7812ENH; 7860ENH; 7860NBH; 7860ENS; 2424D; 4824; 1683ENH; 1685ENH; 10GXE00; 10GXE01; 10GXE02; 1885ENH; 1887ENH; 1888ENH; 1886ENH; 1889ENH; 10GXE03, 10GX24, 10GB24
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория С) – ПРГПЗ для кабелей марок: 10GX91; 10GX92; 10GX93; 1885ENC; 1887ENC; 1888ENC; 1890ENC; 1886ENC; 1889ENC, 1633NHC, 2425D; 7860NBC
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2 для кабелей марок: 10GXE91; 10GXE92; 10GXE93; 1885ENC; 1887ENC; 1888ENC; 1890ENC; 1886ENC; 1889ENC, 1633NHC, 2425D; 7860NBC
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 для кабелей марок: 10GXE91; 10GXE92; 10GXE93; 1885ENC; 1887ENC; 1888ENC; 1890ENC; 1886ENC; 1889ENC, 1633NHC, 2425D; 7860NBC



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-HU.ПБ68.B.02777
(обязательная сертификация)

№ 0016171

Приложение №2 Классы пожарной опасности кабельной продукции

О1.8.2.5.4 – для кабелей телекоммуникационных, не распространяющих горение при одиночной прокладке, марок: 1583ENH; 1633ENH; 1633ENS; 1667ENH; 1668ENH; 1868ENH; 7965ENH; 7812ENH; 7860ENH; 7860NBH; 7860ENS; 2424D; 4824; 1683ENH; 1685ENH; 10GXE00; 10GXE01; 10GXE02; 1885ENH; 1887ENH; 1888ENH; 1886ENH; 1889ENH; 10GXE03, 10GX24, 10GB24.

ПЗ.8.1.2.1 – для кабелей телекоммуникационных, не распространяющих горение при групповой прокладке и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: 10GXE91; 10GXE92; 10GXE93; 1885ENC; 1887ENC; 1888ENC; 1890ENC; 1886ENC; 1889ENC, 1633NHC, 2425D; 7860NBC.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия